

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 14.01.2023 до 14.01.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР-ТС ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	14.1.2023 22:28:00		Испад	ТЕЦ Осломеј исклучен, пукната цевка