

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 14.11.2023 до 14.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	14.11.2023 01:07:00	14.11.2023 07:51:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
2	107/1-ТС КИЧЕВО-ТС СОПОТНИЦА-110kV	14.11.2023 09:04:00	14.11.2023 14:42:00	Работен налог	
3	103/2-ТС ТЕТОВО 1-ТС ТЕАРЦЕ-110kV	14.11.2023 09:10:00	14.11.2023 13:02:00	Работен налог	
4	193-ХЕ ВРУТОК-ТС ТЕТОВО 1-110kV	14.11.2023 14:10:00	14.11.2023 17:11:00	Работен налог	
5	ТР.3-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	14.11.2023 14:30:00	14.11.2023 14:58:00	Испад	Диференцијална заштита, ТР визуелно прегледано и вклучено.