

Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 15.05.2023 до 16.05.2023

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	170-ТС М.КАМЕНИЦА-ТС ДЕЛЧЕВО-110kV	15.5.2023 09:13:00	15.5.2023 14:45:00	Работен налог	
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	15.5.2023 20:30:00		Корективна мерка	ДВ е исклучен поради високи напони