

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 15.09.2023 до 15.09.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	15.9.2023 06:03:00	15.9.2023 06:03:00	Испад	Успешно АПВ од двете страни
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	15.9.2023 06:03:00	15.9.2023 06:05:00	Испад	Испадна само во ТС Скопје 4
3	162-ТС ВЕЛЕС 1-ТС ВЕЛЕС-110kV	15.9.2023 09:14:00	15.9.2023 14:43:00	Работен налог	