

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 15.11.2023 до 15.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	422-ТС ДУБРОВО-ТС СОЛУН-400kV	15.11.2023 06:04:00		Испад	Успешно АПВ во ТС Дуброво
2	106/2-ТС КИЧЕВО-ТС ОСЛОМЕЈ-110kV	15.11.2023 09:06:00	15.11.2023 13:58:00	Работен налог	