

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 16.11.2023 до 16.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	188-ТС ГОСТИВАР-ТЕ ОСЛОМЕЈ-110kV	16.11.2023 09:06:00	16.11.2023 14:41:00	Работен налог	
2	114-ТС КАВАДАРЦИ-ТС ТИКВЕШ-110kV	16.11.2023 11:36:00	16.11.2023 11:52:00	Работен налог	ДВ бр. 114/1 ТС ИГМ Трејд - ХЕ Тиквеш
3	114-ТС КАВАДАРЦИ-ТС ТИКВЕШ-110kV	16.11.2023 11:37:00	16.11.2023 11:53:00	Работен налог	ДВ бр. 114/2 ТС ИГМ Трејд - ТС Кавадарци
4	ТР.1-ТС КАВАДАРЦИ-110-35kV	16.11.2023 13:43:00	16.11.2023 13:56:00	Испад	При испитување од ЕВН согласно налог за работа на ТР1 во трафостаница, испадна ТР 2. Со тоа ТС е без напон.
5	114-ТС КАВАДАРЦИ-ТС ТИКВЕШ-110kV	16.11.2023 13:56:00	16.11.2023 12:00:00	Работен налог	Вклучено графо поле во ТС ИГМ Трејд, испадна во 13:56 од пренапонска заштита