

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 17.11.2023 до 17.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	17.11.2023 04:23:00	17.11.2023 07:47:00	Корективна мерка	Исклучување поради високи напони
2	139-ТС ДУБРОВО-ТС НЕГОТИНО-110kV	17.11.2023 06:24:00	17.11.2023 18:52:00	Работен налог	
3	ТР.2-ТС ТЕАРЦЕ-110/35/10kV	17.11.2023 09:48:00	17.11.2023 11:45:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС БИТОЛА 2-400/110kV	17.11.2023 11:45:00		Корективна мерка	Согласно работен налог 484/2023