

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 18.11.2023 до 18.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	xxx		18.11.2023 15:20:00	Корективна мерка	Вклучен по барање на ЕВН Диспечерски.
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	18.11.2023 01:35:00	18.11.2023 07:14:00	Корективна мерка	Исклучен на прекинувачи од двете страни, заради високи напони.