

Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 20.05.2023 до 21.05.2023

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400кV	20.5.2023 01:27:00	20.5.2023 09:13:00	Корективна мерка	Исклучен превентивно поради високи напони.
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400кV	21.5.2023 01:25:00		Корективна мерка	ДВ е исклучен поради високи напони
3	146Б-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ДРАЧЕВО-110кV	21.5.2023 05:40:00		Работен налог	
4	146А-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ДРАЧЕВО-110кV	21.5.2023 05:40:00		Работен налог	