

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 21.05.2023 до 21.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	21.5.2023 01:25:00	21.5.2023 08:01:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен поради високи напони
2	146Б-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ДРАЧЕВО-110kV	21.5.2023 05:40:00	21.5.2023 14:15:00	Работен налог	
3	146А-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ДРАЧЕВО-110kV	21.5.2023 05:40:00	21.5.2023 14:15:00	Работен налог	