

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 24.05.2023 до 24.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	24.5.2023 02:02:00	24.5.2023 06:53:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
2	107/1-ТС КИЧЕВО-ТС СОПОТНИЦА-110kV	24.5.2023 13:10:00	24.5.2023 13:10:00	Испад	Испадна на прекинувачи од двете страни.
3	ТР.2-ТС КАВАДАРЦИ-110-35kV	24.5.2023 23:01:00		Испад	Експлозија на напонски мерен трансформатор