

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 24.12.2023 до 24.12.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	3Т-ТЕ БИТОЛА 3-400/15.7kV	24.12.2023 01:12:00		Испад	Пукната цевка