

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 25.12.2023 до 25.12.2023**

<b>Р.Број</b>	<b>Елемент од ЕЕС</b>	<b>Исклучување</b>	<b>Вклучување</b>	<b>Тип на настан</b>	<b>Опис</b>
1	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	25.12.2023 07:20:00	25.12.2023 17:48:00	Работен налог	
2	ТР.2-ТС ВЕЛЕС 1-110/20/10kV	25.12.2023 08:50:00		Корективна мерка	Поради дефект на регулациона склопка на Тр 2