

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 26.05.2023 до 26.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	26.5.2023 01:25:00	26.5.2023 07:28:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен превентивно поради високи напони
2	171-ТС КОЧАНИ-ТС М.КАМЕНИЦА-110kV	26.5.2023 14:02:00	26.5.2023 14:09:00	Испад	Испадна од двете страни
3	171-ТС КОЧАНИ-ТС М.КАМЕНИЦА-110kV	26.5.2023 14:18:00	26.5.2023 14:47:00	Испад	