

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 29.08.2023 до 30.08.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС ПОЛОГ-110/20/10kV	29.8.2023 03:23:00	29.8.2023 04:44:00	Испад	Јавено од деж.дисп. на ЕВН,интервенира реонски електр.на Мепсо. Испаднат прек. на ТР; а на прек. на ДВ 103/2Б реагираше АПВ. ТС Полог без напон
2	114-ТС КАВАДАРЦИ-ТС ТИКВЕШ-110kV	29.8.2023 23:59:00	30.8.2023 00:04:00	Испад	Испадна само во ХЕ Тиквеш
3	166-ТС КАВАДАРЦИ-ТС КАВАДАРЦИ ГРАДСКА-110kV	29.8.2023 23:59:00	30.8.2023 00:15:00	Испад	