

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 31.01.2023 до 31.01.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	165-ТС ФЕНИ-ХЕ ТИКВЕШ-110kV	31.1.2023 01:07:00	31.1.2023 01:31:00	Испад	Испадна само во ТС Фени, во ХЕ Тиквеш успешно АПВ