

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 12.02.2024 до 12.02.2024**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	12.2.2024 01:58:00	12.2.2024 07:29:00	Корективна мерка	Исклучување поради високи напони
2	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	12.2.2024 07:29:00	12.2.2024 17:18:00	Работен налог	