

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 24.01.2024 до 24.01.2024**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР-ТЕ ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	24.1.2024 04:29:00		Испад	Лош јаглен и недостаток на мазут