

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 25.01.2024 до 25.01.2024**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	151-ТС Битола 2-ТЕ Битола Домашно Трафо 1-110kV	25.1.2024 04:34:00		Испад	Испад пропратен со експлозија, остана под напон ДВ бр.181 за напојување на ТЕ Битола.
2	105/3 -ТС БОГОСЛОВЕЦ – ТС.ШТИП 1 110 kV	25.1.2024 06:35:00	25.1.2024 06:48:00	Испад	Испад на прекинувач само во ТС Штип 1, заради асиметрија по фази.
3	ТР.1-ТС СКОПЈЕ 2-110/35/10kV	25.1.2024 09:05:00	25.1.2024 11:35:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС ДУБРОВО-400/110kV	25.1.2024 09:54:00	25.1.2024 13:10:00	Работен налог	