

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 27.01.2024 до 28.01.2024**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	152-ТС БИТОЛА 2–ТЕ БИТОЛА 1-110kV	27.1.2024 03:00:00	26.1.2024 19:12:00	Корективна мерка	Синхронизиран ТЕ Битола 1
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	28.1.2024 05:10:00	28.1.2024 06:33:00	Корективна мерка	По дојава од ТЕ-Бт за висок напон (430 kV)