

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 28.01.2024 до 28.01.2024**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	28.1.2024 05:10:00	28.1.2024 06:33:00	Корективна мерка	По дојава од ТЕ-Бт за висок напон (430 kV)
2	1Т-ТЕ БИТОЛА 1-110/15.7kV	28.1.2024 11:53:00		Корективна мерка	