

## Informacione ditore për 11.11.2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Gjithsej
Hidro	120	50	17	0	0	1	40	36	44	0	0	0	0	0	76	97	97	121	116	102	84	82	148	131	1362
Termo	532	526	511	480	482	494	492	504	515	501	507	519	521	521	525	520	522	523	517	518	527	527	527	529	12340
Burime të ripërtërijshme	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	1	0	22
Prodhimi i përgjithshëm	654	578	529	481	483	495	532	540	559	501	507	519	521	521	602	617	619	644	634	625	616	612	676	660	13725
Harxhues të drejtpërdrejtë	104	105	107	109	110	114	116	115	116	113	109	111	109	106	107	107	111	117	117	116	117	119	120	118	2693
Distribuim	741	636	580	549	548	615	663	745	842	892	903	904	891	878	985	988	972	978	952	931	894	865	923	875	19750
Hyrje në SEE	566	585	519	494	558	619	427	425	422	523	523	514	499	483	512	500	503	522	594	601	651	603	663	601	12907
Dalje nga SEE	359	408	349	306	371	372	166	89	5	1	0	0	2	2	1	3	20	51	140	161	237	212	277	249	3781
Konsum i përgjithshëm	860	755	699	670	670	742	794	875	976	1024	1031	1033	1018	1002	1113	1114	1102	1115	1088	1065	1030	1003	1062	1011	22852
Humbje	15	14	13	12	12	13	14	16	18	18	19	19	18	18	20	20	20	20	20	19	19	18	19	18	412
Konsum neto	845	741	686	658	658	729	779	860	958	1005	1012	1015	1000	984	1093	1094	1083	1095	1069	1046	1012	985	1043	993	22443

Në tabelë janë të vendosura të dhëna nga raporti i dispeçimit

Vlerat në tabelë janë të shprehura në MWh

Vlera te Distribuimi fitohet si ndryshim i Konsumit të përgjithshëm (I zvogëluar me vlerën e humbjeve në transmetim) dhe Harxhuesit të drejtpërdrejtë