

Informacione ditore për 23.10.2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Gjithsej
Hidro	47	0	0	0	0	0	0	0	0	19	50	50	50	28	94	101	41	29	120	137	128	111	123	109	1237
Termo	567	520	520	555	550	552	544	543	550	553	562	567	566	563	561	563	561	560	548	545	554	571	573	568	13316
Burime të ripërtërijshme	0	0	2	4	5	9	12	6	7	4	2	0	0	0	0	0	2	2	2	4	2	0	0	0	63
Prodhimi i përgjithshëm	614	521	522	559	555	561	557	550	556	575	613	617	615	591	655	665	604	592	669	686	685	682	696	677	14617
Harxhues të drejtpërdrejtë	118	118	119	120	121	121	118	116	113	110	112	110	111	112	114	110	114	115	117	114	114	117	118	117	2769
Distribuim	694	604	542	508	508	523	575	607	674	727	729	705	707	683	784	746	696	749	846	858	824	785	819	785	16678
Hyrje në SEE	649	651	616	581	585	493	391	306	268	289	291	234	231	225	285	370	484	600	568	550	600	629	639	647	11182
Dalje nga SEE	438	436	465	501	500	398	242	120	22	12	48	22	13	7	26	163	262	311	256	246	330	392	381	404	5995
Konsum i përgjithshëm	826	735	673	640	640	655	705	736	802	852	856	830	833	809	914	872	825	881	980	989	955	919	954	919	19800
Humbje	15	13	12	12	12	12	13	13	14	15	15	15	15	15	16	16	15	16	18	18	17	17	17	17	358
Konsum neto	811	722	661	628	629	644	693	722	787	837	841	815	818	795	898	856	810	865	963	972	938	902	937	903	19447

Në tabelë janë të vendosura të dhëna nga raporti i dispeçimit

Vlerat në tabelë janë të shprehura në MWh

Vlera te Distribuimi fitohet si ndryshim i Konsumit të përgjithshëm (I zvogëluar me vlerën e humbjeve në transmetim) dhe Harxhuesit të drejtpërdrejtë